

分析結果報告書

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

計量証明事業登録 (濃度) 大阪府第10199号
 計量証明事業登録 (音圧) 大阪府第10274号
 計量証明事業登録 第10338号
 作業環境測定機関 第27-66号
 建築物飲料水水质検査 29水第6-9号
 水道法第20条登録検査機関 第10338号

株式会社 ケイエスエフセンター
 〒584-0067 大阪府雷田林市御代田 2丁目9番2号
 TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
 登録番号 第環1603号

2020年06月25日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
 2020年07月04日

試料名: 浴槽水
 採取日: 2020年06月24日
 採取場所: F 1

採取時刻: 09時37分
 採取者: 1. 当社()
 2. 客先 3. 持込 4. 郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌 -以下余白-	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章

備考


分析結果報告書

計量証明事業登録(濃度) 大阪府第10199号
 計量証明事業登録(音圧) 大阪府第10274号
 計量証明事業登録 第10338号
 作業環境測定機関登録 第27-66号
 建築物飲料水水道検定登録 第29水第6-9号
 水道法第20条登録検定 第217号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

株式会社 ケーエス分析センター
 〒584-0067 大阪府東田林市御代田2丁目9番2号
 TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
 登録番号 第環1603



2020年06月25日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
 2020年07月04日

試料名: 浴槽水 採取日: 2020年06月24日 採取場所: F2	採取時刻: 09時38分 採取者: 1. 当社() 2. 客先 3. 持込 4. 郵送
--	--

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌 -以下余白-	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章

備考

分析結果報告書

計量証明事業登録 (濃度) 大阪府第10199号
 計量証明事業登録 (音圧) 大阪府第10274号
 計量証明事業登録 第10338号
 作業環境測定機関第27-66号
 建築物飲料水水質検査 第29水第6-9号
 水道法第20条登録検査 第27号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

株式会社 ケイエス分析センター
 〒584-0067 大阪府東田原市御牧2丁目9番2号
 TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
 登録番号 第環1603号

2020年06月25日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2020年07月04日

試料名： 浴槽水	採取時刻： 09時42分
採取日： 2020年06月24日	採取者： 1.当社()
採取場所： F 4	ⓐ客先 ⓑ持込 ⓒ郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	-以下余白-					

備考

分析結果報告書

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

計量証明事業登録 (濃度) 大阪府第10199号
 計量証明事業登録 (音圧) 大阪府第10274号
 計量証明事業登録 第10338号
 作業環境測定機関 第27-66号
 建築物飲料水水質検査 第29水第6-9号
 水道法第20条登録 第...号

株式会社 ケンエス分析センター

〒584-0067 大阪府東田林市御出 2丁目9番2号

TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明 (登録番号 第環1603号)

2020年06月25日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2020年07月04日

試料名： 浴槽水

採取日： 2020年06月24日

採取場所： F5

採取時刻： 09時33分

採取者： 1. 当社()

2. 客先 3. 持込 4. 郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	-以下余白-					

備考