

分析結果報告書

計量証明事業登録 (濃度) 大阪府第10199号
 計量証明事業登録 (音圧) 大阪府第10274号
 計量証明事業登録 (監視) 大阪府第10338号
 作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
 建築物飲料水水質検査者登録 大阪府29水第6-9号
 水道法第20条登録検査機関 第215号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

株式会社 ケイ・エス分析センター

〒584-0067 大阪府富田林市銅鐵寺2丁目9番2号
 TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
 登録番号 第環1603号

2022年08月19日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
 2022年08月29日

試料名: 浴槽水

採取日: 2022年08月18日

採取場所: F1

採取時刻: 09時33分

採取者: 1. 当社()

2. **客先** 3. 持込 4. 郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌 - 以下余白 -	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章

備考

分析結果報告書

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

計量証明事業登録 (濃度) 大阪府第10199号
計量証明事業登録 (音圧) 大阪府第10274号
計量証明事業登録 (距離) 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第278号



株式会社 ケイ・エス分析センター

〒584-0067 大阪府富田林市朝顔第2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

2022年08月19日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2022年08月29日

試料名： 浴槽水
採取日： 2022年08月18日
採取場所： F 2

採取時刻： 09時37分
採取者： 1. 当社()
2. 客先 3. 持込 4. 郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌 -以下余白-	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章

備考

分析結果報告書

計量証明事業登録 (濃度) 大阪府第10199号
計量証明事業登録 (音圧) 大阪府第10274号
計量証明事業登録 (距離) 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水质検査員登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査員 第218号



株式会社 ケイ・エス分析センター

〒584-0067 大阪府富田林市錦織第2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2022年08月19日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2022年08月29日

試料名：浴槽水	採取時刻：09時45分
採取日：2022年08月18日	採取者：1. 当社()
採取場所：F 4	2. <u>客先</u> 3. 持込 4. 郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌 -以下余白-	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章

備考

